SGS Analytics Germany GmbH - Höhenstraße 24 - 70736 Fellbach

Gemeinde Jetzendorf
Herr Breitsameter
Poststrasse 1
85305 Jetzendorf

Standort Fellbach
Telefon: +49 71116272-0
Telefax: +49 711-16272-999
E-Mail: DE.IE.fel.info@sgs.com
Internet: www.sgs.com/analytics-de

Datum: 30.10.2026

Prüfbericht Nr.: UST-26-0097921/01-1

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14004-01-01 D-PL-14004-01-02 D-PL-14004-01-03 D-PL-14004-01-04 D-PL-14004-01-05

Auftrag-Nr.:	UST-26-0097921
Ihr Auftrag:	vom 06.10.2026
Projekt:	Rohwasseruntersuchung
Eingangsdatum:	06.10.2026
Untersuchungsbeginn:	06.10.2026
Probenahme durch:	Udo Leschnofsky (SGS Analytics Germany GmbH)
Probenahmedatum:	06.10.2026
Probenahmezeit:	10:05
Prüfzeitraum:	06.10.2026 - 30.10.2026
Probenart:	Rohwasser

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände wie erhalten und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen. In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Proben angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).
Die Messunsicherheiten der im Prüfbericht ausgewiesenen Prüfverfahren für den Bereich Umweltanalytik fester Matrizes (z.B. Boden, mineralische Abfälle, Baustoffe, Altholz) sind in der Anlage GEN FB 00683 (Version 2.0, Stand: 11.06.2026, Umfang: 6 Seiten) dokumentiert. Für diesen Bereich ist die Anlage integraler Bestandteil des Prüfberichts; sie wird gemeinsam mit dem jeweiligen Prüfbericht übermittelt und ist unter https://sgs-institut-fresenius.de/messunsicherheiten-sgs-analytics-gmbh öffentlich zugänglich.

Der Prüfbericht wurde am 30.10.2026 um 13:13 Uhr durch Lilli Schönewolf (Teamleitung Kundenservice) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Probenbezeichnung: **Brunnen II**
Probe Nr.: UST-26-0097921-01

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	11,3	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)	--	7,5	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	443	DIN EN 27888:1993-11

Chemische Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Acrylamid	µg/l	<0,03	DIN 38413-P 6:2007-02
Aluminium	mg/l	<0,010	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Ammonium	mg/l	0,020	DIN ISO 15923-1:2014-07
Antimon	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Arsen	mg/l	0,00206	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,150	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Benzol	µg/l	<0,25	DIN 38 407-F 9:1991-05, Abweichung: nur HS-Analyse; nur GC-MS
Blei	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Bor	mg/l	<0,010	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Bromat	mg/l	<0,001	HM SUI S U-01:2004-06
Cadmium	mg/l	<0,0001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Calcitlösekapazität	mg/l	-16,379	DIN 38 404-C 10:2012-12
Calcium	mg/l	53,3	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Chlorid	mg/l	4,79	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Chrom (Gesamt)	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Eisen	mg/l	0,275	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Epichlorhydrin	µg/l	<0,05	DIN EN 14207 (P 9):2003-09
Fluorid	mg/l	0,13	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,15	berechnet
Gesamthärte	°dH	12,1	berechnet
Härtebereich n. Waschmittelgesetz (WRMG)	--	mittel	berechnet
Kalium	mg/l	0,780	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Kupfer	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Magnesium	mg/l	20,0	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Mangan	mg/l	0,0648	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Natrium	mg/l	4,15	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Nickel	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nitrat	mg/l	<0,1	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrit	mg/l	<0,005	DIN ISO 15923-1:2014-07
ortho-Phosphat	mg/l	0,020	DIN ISO 15923-1:2014-07
Quecksilber	mg/l	<0,0001	DIN EN 1483 (E 12):1997-08
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	3,83	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Selen	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Sulfat	mg/l	24,9	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
TOC	mg/l	<0,50	DIN EN 1484:1997-08
Uran	mg/l	0,00177	DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Vinylchlorid	µg/l	<0,2	DIN 38 413-P 2:1988-05, Abweichung: GC-MS
1,1-Dichlorethan	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
Trichlorethen	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
Tetrachlorethen	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
Summe Tri- und Tetrachlorethen	µg/l	--	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Fluoranthen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren	µg/l	<0,005	DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16)	µg/l	--	DIN 38407-F39:2011-09

Pestizide

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Tetraconazol	µg/l	<0,01	DIN EN ISO 6468:1997-02, Abweichung: GC-MS
Bifenox	µg/l	<0,01	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Bixafen	µg/l	<0,02	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid	µg/l	<0,02	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Iprodion	µg/l	<0,02	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Penconazol	µg/l	<0,02	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Triticonazol	µg/l	<0,02	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Cyproconazol	µg/l	<0,02	DIN EN ISO 6468 F1:1997-02, Abweichung: GC-MS
Glyphosat	µg/l	<0,05	DIN ISO 16308:2013-04
Bromoxynil	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 35:2010-10
Fluazifop	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 35:2010-10
Haloxyfop	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 35:2010-10
Iodosulfuron-methyl	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 35:2010-10
Acetamiprid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Aclonifen	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Amidosulfuron	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Atrazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Atrazin-2-hydroxy	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Azoxystrobin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Bentazon	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Boscalid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Bromacil	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Carbendazim	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Carbetamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Chloridazon	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Chlortoluron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Clodinafop	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Clomazone	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Clopyralid	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Clothianidin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Cyazypyr	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Desethylatrazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Desethyldesisopropylatrazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Desethylsimazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Desethylterbutylazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dicamba	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dichlorprop	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Difenoconazol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Diflufenican	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dimefuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dimethachlor	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dimethenamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dimethoat	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dimethomorph	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Dimoxystrobin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Diuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Epoxiconazol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Ethidimuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Ethofumesat	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fenoxaprop	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fenpropidin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fenpropimorph	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Flazasulfuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Flonicamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Florasulam	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fluazinam	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fludioxonil	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Flufenacet	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Flumioxazin	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Fluopicolid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fluopyram	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Flupyrsulfuron-methyl	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Fluroxypyr	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Flurtamone	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Flusilazol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Fluxapyroxad	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Imidacloprid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Indoxacarb	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Ioxynil	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Isoproturon	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Isopyrazam	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Isoxaben	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Kresoxim-methyl	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Lenacil	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Mandipropamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
MCPA	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Mecoprop	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Mesosulfuron-methyl	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Mesotrione	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metalaxyl	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metamitron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metazachlor	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metconazol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Methiocarb	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Methoxyfenozid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metobromuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metolachlor	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metosulam	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metribuzin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Metsulfuron-methyl	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Myclobutanil	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Napropamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Nicosulfuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Pendimethalin (Penoxalin)	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Pethoxamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Picolinafen	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Picoxystrobin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Pirimicarb	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Prochloraz	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Propamocarb	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Propaquizafop	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Propazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Propiconazol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Propoxycarbazone	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Propyzamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Proquinazid	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Prosulfocarb	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Prosulfuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Prothioconazol	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Pyrimethanil	µg/l	<0,01	DIN 38407-F 36:2014-09
Pyroxsulam	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Quinmerac	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Quinoclamin	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Quinoxyfen	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Simazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Spiroxamin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Sulcotrion	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Tebuconazol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Tebufenozid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Tebufenpyrad	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Terbuthylazin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Thiacloprid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Thiamethoxam	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Thifensulfuron-methyl	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Topramezone	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Triadimenol	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Triasulfuron	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Tribenuron-methyl	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Triclopyr	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Trifloxystrobin	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Triflusulfuron-methyl	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Tritosulfuron	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
2,4-D	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Imazalil	µg/l	<0,05	DIN 38407-F 36:2014-09
Pinoxaden	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Beflubutamid	µg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09
Foramsulfuron	µg/l	<0,03	DIN 38407-F 36:2014-09
Summe Pestizide	µg/l	0	berechnet

PFAS target

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Perfluorbutansäure (PFBA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluordecansäure (PFDA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	µg/l	<0,005	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorheptansäure (PFHpA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorhexansäure (PFHxA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluornonansäure (PFNA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	µg/l	<0,005	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluoroctansäure (PFOA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorpentansäure (PFPeA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	µg/l	<0,005	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	µg/l	<0,005	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	µg/l	<0,001	DIN 38407-F42:2011-03
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	µg/l	<0,005	DIN 38407-F42:2011-03
Summe PFAS-20	µg/l	<0,040	DIN 38407-F42:2011-03
Summe PFAS-4	µg/l	<0,004	DIN 38407-F42:2011-03

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (F)
Monochloressigsäure	µg/l	<1,0	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Dichloressigsäure	µg/l	<1,0	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Geruch	--	ohne	sensorisch
Trichloressigsäure	µg/l	<1,0	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Geschmack	--	ohne	sensorisch
Dibromessigsäure	µg/l	<1,0	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Monobromessigsäure	µg/l	<1,0	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Summe HAA-5	µg/l	--	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Bromchloressigsäure	µg/l	<1,0	(Hausmethode) EHS SOP 00982 Version 2:2026-02 (*)
Bisphenol A	µg/l	<0,05	EN 12673 (F15):1999-05

(F) - Fremdvergabe;(*) - nicht akkreditiertes Verfahren